

驻马店市岁末年初安全防范 督导抽查工作周通报

第 17 期

驻马店市安全生产委员会办公室

2024 年 3 月 15 日

各县区、市城乡一体化示范区、经济开发区、高新技术产业开发区安委会，市安委会各成员单位，市安全生产督导组：

现将 3 月 8 日至 3 月 14 日期间督导检查情况通报如下：

一、总体情况

市安委会 13 个综合督导组对 13 个县区和部分市安委会成员单位进行督导，检查单位 33 家，发现并交办问题 66 处。

二、具体检查情况

（一）第一组（组长单位市城管局）

督导情况：督导驿城区和市工信局，抽查了 2 家生产经营单位，发现交办问题 6 处。

存在问题：1. 晨鸣超市：应急演练记录不完善；缺少培训计划。2. 小镇购物超市：应急照明灯配备不足；缺少培训计划；培

训记录不完善；安全出口上锁。

（二）第二组（组长单位市工信局）

督导情况：督导遂平县和市交通运输局，检查了1家单位，发现交办问题5处。

存在问题：1. 遂平县嵯岈山景区管委会：室内消火栓缺少消防水带和消防水枪；配电箱未关闭；电动车在走廊内；建筑内未按要求设置应急灯和安全出口标识；灭火器配备不足，办公区域内只有5具灭火器。

（三）第三组（组长单位市市场监管局）

督导情况：督导西平县和市住建局，抽查了2家生产经营单位，发现交办问题8处。

存在问题：1. 毓兴塑料厂：电动车室内充电（仓库内部）；生产区内灭火器配备数量不足，且灭火器过期（两罐）；线路裸露杂乱，线路私自乱扯；无安全生产制度，无管理人员，无办公场所，无安全隐患排查记录，无安全人员培训记录，无员工培训台账；无消防演练记录，无应急预案。2. 诚信塑料厂：仓库内电动车充电；灭火器过期（两具）；无安全生产台账，无安全隐患排查台账，无应急预案。

（四）第四组（组长单位市卫健体委）

督导情况：督导上蔡县和市消防支队，抽查了2家生产经营单位，发现交办问题7处。

存在问题: 1. 上蔡县贝尔幼儿园: 大门口值班室, 灭火器随地放置, 灭火器过期; 疏散通道大门锁闭, 无指示标识; 部分灭火器已达到强制报废年限。2. 上蔡县恒春医院: 制氧房堆放杂物, 无防静电防护措施; 配电间堆放杂物, 无挡鼠板; 电梯机房室内脏乱且有烟头, 门不符合消防要求; 消防泵房脏乱差, 水泵房内部有积水, 电线裸露。

(五) 第五组 (组长单位市消防支队)

督导情况: 督导汝南县和市城管局, 抽查了 4 家生产经营单位, 发现交办问题 4 处。

存在问题: 1. 南余店乡亿联通电子厂: 个别员工不会使用灭火器。2. 南余店乡森林酒家: 安全生产责任牌没有挂上墙。3. 南余店乡山西刀削面: 未更换金属软管。4. 南余店乡曹老五酒店: 灭火器少。

(六) 第六组 (组长单位市交通局)

督导情况: 督导平舆县和市农业农村局, 检查了 1 家县直单位, 抽查了 2 家生产经营单位, 发现交办问题 5 处。

存在问题: 1. 俏麦园早餐店: 一楼厨房操作间堵塞消防栓; 消防栓前方安装排污管; 消防栓无法打开。2. 平舆县未成年人救助保护中心: 部分应急照明灯损坏。3. 捞福顺餐饮火锅店: 二楼消防栓没有水。

(七) 第七组 (组长单位市农业农村局)

督导情况: 督导新蔡县和市市场监管局, 抽查了 5 家生产经营单位, 发现交办问题 6 处。

存在问题: 1. 宋岗乡喜盈门超市: 使用不能防火材料的彩钢板; 部分线路未穿管保护。2. 宋岗乡铁军大饭店: 灭火器数量不足。3. 练村镇圆通快递: 楼梯处有杂物堆放。4. 练村镇鑫泰加油站: 安全生产责任牌需更换。5. 练村镇鑫蓝天家居厂: 灭火器过期需更换。

(八) 第八组 (组长单位市应急管理局)

督导情况: 督导正阳县和驻马店车务段, 抽查了 2 家生产经营单位, 发现交办问题 7 处。

存在问题: 1. 正阳县龙城时尚会所: 消防管理人员的消防专业职业资格证书过期; 部分场所消防器材 (灭火器) 配备数量不够。2. 正阳县斗鱼电竞网吧: 配电房内存放有两个二氧化氮钢瓶 (危险化学品), 并放置有杀虫剂、打火机、充气瓶等易燃易爆物品; 机房空间狭小、封闭, 堆放废旧键盘等杂物, 没有配专用机柜, 存在安全隐患; 聘用的电工杨蒙, 电工证已经过期; 消防通道地上无消防标识; 配电房内使用大功率电器做饭, 堆积纸箱等大量的易燃物品, 存在安全隐患。

(九) 第九组 (组长单位市民政局)

督导情况: 督导确山县和市教育局, 抽查了 4 家生产经营单位, 发现交办问题 4 处。

存在问题: 1. 新新平价超市: 灭火器材少。2. 青海牛肉拉面: 灭火器材较少。3. 创美美发: 灭火器无压力。4. 娇艳生活超市: 灭火器较少。

(十) 第十组 (组长单位市文广旅局)

督导情况: 督导泌阳县和市卫健体委, 抽查了 2 家医疗机构, 发现交办问题 2 处。

存在问题: 1. 泌阳德惠中医养老康复医院: 现场未提供设备故障、异常情况处理记录。2. 泌阳厚仁医院: 消毒供应室使用的压力容器没有按规定进行年度检查。

(十一) 第十一组 (组长单位市教育局)

督导情况: 督导示范区和市民政局, 抽查了 2 家生产经营单位, 发现交办问题 2 处。

存在问题: 1. 温馨门业: 逃生通道堵塞。2. 九宫格家具: 应急灯损坏。

(十二) 第十二组 (组长单位市住建局)

督导情况: 督导开发区和市文广旅局, 抽查了 2 家生产经营单位, 发现交办问题 6 处。

存在问题: 1. 巴奴火锅(文明路店): 微型消防站物品不全; 电箱缺少安全指示标志; 缺少巡查记录表; 培训记录不完善。2. 火火小吃店: 灭火器破损; 楼梯堆有杂物。

(十三) 第十三组 (组长单位市公安局)

督导情况：督导高新区和市发改委、市水利局，抽查了 2 家生产经营单位，发现交办问题 4 处。

存在问题：1. 河南中塑新材料有限公司：酯类储罐区静电接地线脱落；酯类储罐区消防沙防雨措施未执行。2. 驻马店德胜泡沫制品有限公司：泡沫切割机控制箱塑料外壳式断路器未加装隔弧板；泡沫式切割机控制箱底部未采取封堵措施，内部有杂物未及时清理。

三、下步工作要求

（一）加强安全风险研判。近期天气转暖，气温上升，各级各部门要根据天气变化情况和行业领域特征，深入研判本地区、本行业领域重大安全风险隐患，有针对性地制定防范措施，全力做好应对工作。要加强天气监测预报，及时发布预警信息，强化安全科普知识宣传，提升公众安全防范意识。

（二）持续隐患排查整治。各级各部门要坚持问题导向、目标导向和结果导向，进一步树牢“把风险当隐患，把隐患当事故”的理念，紧盯道路交通、燃气、文旅、非煤矿山、危化品、建筑施工等重点行业领域，加强会商研判，对重点问题、重大隐患盯住不放、一抓到底，对不放心的企业和薄弱环节驻点督导，严防漏管失控问题发生，织密织牢各行业领域安全生产“防护网”。

（三）加强督导检查抽查。市安委会 13 个督导检查组，要紧紧围绕消防安全集中除患攻坚大整治行动和安全生产“六查一

打”、“大排查、大起底、大整治”专项行动，持续开展督导检查，要把工作重心放到各级各部门安全生产责任落实上，查看各级各部门工作安排部署落实情况，传导工作压力，进一步压紧压实安全生产各方责任，对督导期间发现的问题，要建立问题台账，及时进行交办并督促整改落实。

呈报：市安全生产委员会主任、副主任

驻马店市安全生产委员会办公室

2024年3月15日印发
